

## ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ УСТАНОВОК (УСТРОЙСТВ, СИСТЕМ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ (ИПБ 008-2022)

Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации  
(Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Автоматические установки пожарной сигнализации должны содержаться в исправном состоянии. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается.
- 1.2. Приемно-контрольные приборы установок автоматической пожарной сигнализации монтируются в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.
- 1.3. Дежурный персонал обязан пройти обучение в специализированной организации и владеть навыками работы с приемно-контрольными приборами установок автоматической пожарной сигнализации.
- 1.4. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.
- 1.5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны подвергаться профилактическим осмотрам и техническому обслуживанию в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ. Результаты технического обслуживания фиксируются в «Журнале учета работ по ТО и ППР».

### 2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА О ПОЖАРЕ

- 2.1. При поступлении сигнала о пожаре на пульт контроля и управления, работник дежурного персонала ОБЯЗАН:
  - а) немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
  - б) по прилагающемуся списку контролируемых зон определить адрес и помещение, в котором установлен сработавший пожарный извещатель;
  - в) задействовать систему оповещения людей о пожаре (использовать ручной пожарный извещатель, задействовать систему голосового оповещения, подать «Единый сигнал» об эвакуации людей сигнальным устройством);
  - г) организовать эвакуацию людей;
  - д) лично проверить помещение на наличие или отсутствие возгорания;
  - е) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к месту возникновения пожара. По прибытии подразделений пожарной охраны проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и сооружениях.

### 3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ О НЕИСПРАВНОСТИ УСТАНОВОК (УСТРОЙСТВ, СИСТЕМ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

3.1. При получении сигналов о неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, работник дежурного персонала, принявший сигнал с пульта контроля и управления, обязан:

- а) по прилагаемому списку контролируемых зон определить адрес и помещение, в котором установлен сработавший пожарный извещатель;
- б) лично проверить помещение на наличие или отсутствие возгорания;
- в) в случае выявления неисправностей установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, необходимо снять контролируемую зону с охраны в соответствии с инструкцией по эксплуатации пульта контроля и управления;
- г) произвести запись о поступивших сигналах и принятых мерах в «Журнале учета срабатываний автоматических установок пожарной сигнализации»;
- д) доложить о происшествии вышестоящему должностному лицу ответственному за вызов представителя обслуживающей организации;
- е) обеспечить периодический (не реже 1 раза в час) осмотр снятой с охраны контролируемой зоны (помещения).

Инструкцию

о мерах пожарной безопасности, разработал ответственный по ПБ

заместитель заведующего по АХР

Рожок Т.В.

Инструкцию получил и ознакомлен:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_